

ОШ"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Школска 3

Број: 1159

Датум: 10.12.2015. године

Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијама и појашњавањем Јавне набавке за јавну набавку ЈН ОП –10/2015 радова- Изградња физкултурне сале у подручном одељењу у Новим Лединцима од 07.12.2015. и 08.12.2015. године а у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12,14/15 И 68/15) овим путем исте вам достављамо:

Питање 1 :

У одељку А : фан цоил хлађење и грејање објекта, позиција 4 .

Да ли је грешка у позицији 4 , где се наводи да бојлер за грејање топле потрошне воде треба да је израђен од бакра ? Или само треба да је измењивач од бакра, а бојлер од неког јефттинијег материјала - челични са изолацијом ?

Одговор1 :

Наручилац остаје при минималним техничким карактеристикама и захтева да посуда у којој се складишти и греје санитарна вода- бојлер мора бити израђен од бакра, као и измењивач који је уроњен у ту воду.

Питање 2 :

У одељку А : фан цоил хлађење и грејање објекта, позициј е1-4.

Који су још подизвођачи опреме од позиције 1 до позиције 4 који могу задовољити тражене техничке и остале карактеристике пројектованог производа " Нибе " Шведска. Молим да се наведу.

Одговор 2 :

Понуђач има слободан избор **подизвођача** које ће ангажовати. Наручилац не сме сугерисати понуђачима кога да ангажују као **подизвођача**. Наручилац није сугерисао понуђачима да као подизвођача ангажују „Нибе „ Шведска , већ је као могућег произвођача топлотних пумпи навео истог , наводећи или „еквивалентно „.

Питање 3 :

У одељку А : фан цоил хлађење и грејање објекта

На коликој висини у односу на коту пода је предвиђена монтажа топлотних пумпи ?

Пошто је предвиђено четири-комада топлотних пумпи, молим навести положајну позицију, за сваку од њих.

Одговор 3:

Произвођачи топлотних пумпи дефинишу висину поставке топлотне пумпе у односу на коту пода у зависности од конструкције топлотне пумпе. Дужни сте приликом извођења да поступате по одредбама произвођача топлотне пумпе чије топлотне пумпе сте понудили.

Питање 4:

1. Непходан пословни капацитет - да ли се системи лучне греде распона преко 20 м од ламелираног носача - односе на објекте високоградње јавне намене или се то односи на пословне објекте са кровном конструкцијом?

- Да ли ће понуђач испунити захтевани пословни капацитет ако достави најмање 3 објекта високоградње јавне намене од којих је сваки од изграђених објеката преко 800м²?

Одговор 4:

Како је и наведено у конкурсној документацији у делу Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76. ЗЈН под тачком 5 под а) захтеване референце односе се на пословне или јавне објекте високоградње, са кровном конструкцијом система лучне греде распона преко 20 м од ламелираног носача.

Понуђач неће испунити захтевани пословни капацитет ако достави најмање 3 објекта високоградње јавне намене од којих је сваки од изграђених објеката преко 800м².

Поред наведеног потребно је да се ради о објектима чија је кровна конструкција система лучне греде распона преко 20 м од ламелираног носача.

Питање 5 :

Да ли се ИСО 9001, 18001, 140001 и 50001 сертификати морају односити на грађевинске радове? Пошто је предмет јавне набавке извођење грађевинских радова.

Одговор 5:

ИСО 9001, 140001, 50001 и ОХСАС 180001 стандарди претстављају процедуру у пословању и исти се не морају односити искључиво на грађевинске радове.

Комисија за јавну набавку ЈНОП 10/2015